

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 52 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

«НИМАЗ ПРЕДМЕТЬЕСТЫ МУРОМЫТЫСА
ТОДЫТОНЭН 52-ТЙ НОМЕРО
ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ ШОРЪЁЗО ШКОЛА»
ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ КОНЪДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ МУНИЦИПАЛ УЖЪЮРТ

426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9 Января, 249, тел./факс 45-29-37, E-mail: 52school.udm@mail.ru.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «СОШ №52»

Лопова Т.И./

20 г.

ОТЧЁТ

о выполнении предписаний надзорных органов от 29.03.2019г.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Наименование мероприятия	Срок устранения нарушения	Сумма затрат, тыс.руб	Отметка о выполнении
1	Отсутствует сертифицированная противопожарная дверь в кабинете технологии, девочки, категория В3	ст. 1,4,5,6,88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	Замена двери на сертифицированную противопожарную дверь	01.11.2019	21,5	Выполнено
2	Отделка пола в зале ЛФК выполнена материалом с более высоким показателем класса пожарной опасности, чем КМ2	ст. 134 табл.29 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	Замена напольного покрытия на линолеум показателем класса пожарной безопасности КМ2	01.11.2019	23,0	Выполнено

